

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование ГКУ СО КК "Новокубанский реабилитационный центр"

Тип объекта Управления и учреждения социальной защиты населения

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н г. Новокубанск Шевченко 4

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, дольщик, участник долевого строительства, представитель: ПИН, телефон Ф-С-Д)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование тор. лица, представитель: ПИН, телефон Ф-С-Д)

ИНН: 2343015630

Телефон: +7(86195)4-61-10

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 01.2024

Фактическая дата обследования: 22.01.2024

Организация: ГКУ СО КК "Новокубанский реабилитационный центр"

Должность лица: Директор

ФИО: Звягинцева Е.Р.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Авгостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке)	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2020: "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

Требования СП 59.13330.2020: "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup>

К - инвалиды-колясочники; О - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды по зрению; Г - инвалиды по слуху.

и т.п.) на высоте не менее 1,5 м				
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП

лестницу на входе (при высоте подъема до 3.0 м.)				59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16.7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12.5) (включительно)	К	не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3.0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2.2 x 2.2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1.3 – 1.4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0.9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1.4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0.9 - 1.0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Не соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Не соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				

Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4.0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Наличие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>				
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша	О	наличие	Не требуется	п.6.2.10 СП

пандуса высотой не менее 5 см				59.13330.2020
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1.5 м через каждые 0.5 м подъема пандуса	К	не менее 1.5 x 1.5 м.	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд	К	не менее 1,2 м	Не требуется	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	Наличие	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного	К	не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП



разворота на кресле-коляске				59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0.9 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже)( ширина дверного проема)	К	не менее 0.8 м	Не требуется	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1.4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0.8 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1.2 м.	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
<b>Обслуживание в кабинете</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0.9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1.4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1.2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0.85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0.75 х 0.5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1.4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	Г, К, О, С	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	О, К	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	С, Г, О, К	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020
---	------	---------	---------	---------------------------

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

\* На объекте приняты и согласованы с ВОИ меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Участки и территории	
Вход	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см
	При наличии пандуса предусмотреть входную площадку на входе в здание не менее 2.2x2.2 м
	Обеспечить размер тамбура на входной площадке в здание не менее 2.45x1.6 м
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обеспечить пути движения в коридорах (галереях и т.п.) шириной не менее 1.5 м.
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания

«22» января 2024 г.

Должность: \_\_\_\_\_  
Иванов И.И.

Заместитель начальника отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения  
Должность: \_\_\_\_\_  
Иванов И.И.

  
\_\_\_\_\_

Кузнецова М.А.  
Ф.И.О.